

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:
Начальник лаборатории



А.Ф. Шишкин
07.03.2025 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 002/G-07/03/25 от 07.03.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Индивидуальный предприниматель Золотова Людмила Аркадьевна. Адрес: 425204, РОССИЯ, 425204, Республика Марий Эл, Медведевский р-н, п.Новый, ул.Луговая 4-я, д. 40
Наименование объекта испытаний ¹	Корпус напольный ВРУ-рго 2000x800x600 IP55 ESB
Изготовитель ¹	Индивидуальный предприниматель Золотова Людмила Аркадьевна. Адрес: 425200, РОССИЯ, Республика Марий Эл, Медведевский р-н, пгт Медведово, ул.Чехова, д.22Г
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 002/G-07/03/25
Идентификационный номер образца	№ 002/G-07/03/25
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (IP55)
Условия проведения испытаний:	Температура окружающего воздуха 22,8 °С Относительная влажность воздуха 69 % Атмосферное давление 98 кПа

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Степень защиты	ГОСТ 14254-2015	IP55	IP55

Изделие испытание выдержало: пыли и воды внутри корпуса не обнаружено.

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

¹ Информация предоставлена заказчиком

